

Łódź, dn. 09.08.2018 r.

L.dz. PN/06/2018/68

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont pomieszczeń w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi**”.

Nr sprawy: PN/06/2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.08.2018r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, pn.: **Remont pomieszczeń w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi**”, nr sprawy: PN/06/2018

Treść wspomnianych pytań oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii są następujące:

Pytanie 1:

Czy należy przewidzieć wykucie bruzd pod przewody ? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie miejsc w których należy wykonać bruzdy ?

Odpowiedź: Instalację należy wykonać jako p/t, koszty związane z wykonaniem bruzd należy uwzględnić w pozycjach układania przewodów.

Pytanie 2:

W pozycjach KNR „Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem” napisano, że układane są one luzem. W jaki sposób montujemy do podłoża przewody uziemiające i wyrównawcze?

Odpowiedź: Przewody wyrównawcze układać p/t.

Pytanie 3:

Proszę wskazać lokalizację rozdzielnic piętrowych celem obliczenia ilości metrów okablowania.

Odpowiedź: I piętro- korytarz 311 przy pomieszczeniu 307, II piętro korytarz 411 przy pomieszczeniu 407