

Łódź, 2 lipca 2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbiórka budynków fabryki termometrów na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi**” Nr sprawy: PN/05/2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: „**Rozbiórkę budynków fabryki termometrów na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi**” Nr sprawy: PN/05/2020

Treść wspomnianych pytań oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii są następujące:

Pytanie 1:

w dokumentacji projektowej zawarto zapis "...dopuszczenia odpadów do składowania na składowiska docelowa klasyfikacja odpadów (obojętne/niebezpieczne) możliwa będzie po wykonaniu badań metodą wymywania (...). Pobieranie tak dużych miarodajnych próbek ze środka ścian konstrukcyjnych (grubości ścian sięgają 80 cm) należy dokonywać sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych" - proszę o podanie wymaganej liczby badań , lub określenie czy badana będzie każda partia (samochód) wywożonego gruzu, czy np. 1 badanie gruzu z jednego poziomu (piętra), czy 1 badanie dla całości powstałego gruzu.

Odpowiedź:

Podstawę prawną dla segregacji odpadów oraz wyboru sposobu udokumentowania typu odpadów (obojętne/niebezpieczne) stanowią:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Wybór sposobu pobierania próbek (w tym ilości pobranych próbek) w odniesieniu do w/w przepisów Inwestor pozostawia Wykonawcy robót rozbiórkowych, jednak nie mniej niż 11 próbek, w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym (rys. 1 rzut parteru).

Pytanie 2:

W pozycji III ,10 jest zapis :

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania decyzji BDO w zakresie usuwania, transportu odpadów porozbiórkowych oraz materiałów niebezpiecznych w tym zanieczyszczonych rtęcią. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia ww. decyzji Zamawiającemu.

Po uzyskaniu informacji w Urzędzie Marszałkowskim dotyczących tej decyzji otrzymaliśmy odpowiedź, że decyzje takie są wydawane tylko i wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji. Podmiot w przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów. Jak Zamawiający się do tego odnosi?

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc o decyzji miał na myśli wpis do BDO dotyczący wytwarzania i transportu odpadów niebezpiecznych.

Pytanie 3:

Czy przewożone odpady będą traktowane jako odpady niebezpieczne w sensie przepisów ADR, a jeżeli tak to jakie będą nr. UN?

Odpowiedź:

Odpady przewożone będą traktowane jako odpady niebezpieczne w sensie przepisów ADR, numer UN to 2809

Pytanie 4:

Czy zamawiający może udostępnić raport z wykonanych badań wykonanych przez Politechnikę Łódzką?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje Raport z badań wykonanych przez Politechnikę Łódzką.

KIEROWNIK
Dział Zaprzężeń
i Zamówień Publicznych
Maria Kowalska-Bieniek