

Łódź, 2020-01-10

CE/KW/ *244* /20**LODROM Sp. z o.o.****ul. Długa 56/1****31-146 Kraków**

dotyczy: określenia warunków rozbiórki budynku Starej Fabryki Termometrów na terenie posesji leżącej przy ul. Targowej 57 w Łodzi.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.12.2019 r. informujemy, że Veolia Energia Łódź S.A. nie wnosi uwag do przedłożonej dokumentacji rozbiórki budynku w rejonie czynnej sieci ciepłowniczej na terenie posesji leżącej przy ul. Targowej 57 w Łodzi.

Prace w rejonie sieci ciepłowniczej należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego.

Przy wykonywaniu prac w rejonie sieci ciepłowniczej oraz odtworzeniu nawierzchni nad siecią należy spełnić niżej wymienione wymagania:

- rurociągi winny być zasypane piaskiem o ziarnistości 0-4mm na wysokość przynajmniej 10cm powyżej wierzchu płaszcza osłonowego;
- materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchnicznej, gliny, grudek mułu oraz resztek roślin;
- materiał winien być pozbawiony ziaren z ostrymi krawędziami, które mogły by uszkodzić rurociągi lub złącza;
- grunt winien być zagęszczony do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 97%;
- pozostałą część wykopu nad rurociągami można uzupełnić gruntem rodzimym;
- nad rurociągami należy zachować min. 40cm przykrycia licząc od wierzchu rury ciepłowniczej do spodu podbudowy układu drogowego/ciągu pieszego jezdni lub do wierzchu terenu w przypadku terenów zielonych;
- w przypadku wystąpienia mniejszego przykrycia niż 40cm należy wykonać zabezpieczenie sieci ciepłowniczej poprzez montaż płyt odciążających. Na ewentualne zabezpieczenie należy opracować dokumentację techniczną. Rodzaj i formę zabezpieczenia winien określić projektant w projekcie technicznym przedstawionym do uzgodnienia w Veolia Energia Łódź S.A.

**Za skutki ewentualnej awarii lub uszkodzenia sieci ciepłowniczej wynikłej na skutek prowadzonych prac wyburzeniowych odpowiedzialność ponosić będzie Inwestor.**


Przed przystąpieniem do realizacji prac Inwestor winien zgłosić służbom technicznym Veolia Energia Łódź S.A. konieczność wyłączenia przedmiotowej sieci ciepłowniczej na czas wykonania zabezpieczenia ciepłociągu oraz robót wyburzeniowych. **Z uwagi na zasilanie w czynnik grzewczy odbiorców podłączonych do sieci ciepłowniczej w/w wyłączenie sieci jest możliwe jedynie poza sezonem grzewczym w terminie ustalonym z Veolia Energia Łódź S.A.**

**Prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzić ręcznie po wcześniejszym zgłoszeniu i pod nadzorem służb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego Nr 1, tel. 42 675 57 10.**

Sprawę prowadzi:

Kamila Włodarczyk  
Specjalista ds. Efektywności Eksploatacji  
tel: 42 675 45 43  
tel. kom.: 665 099 022  
e-mail: [kamila.wlodarczyk@veolia.com](mailto:kamila.wlodarczyk@veolia.com)

k/o:  
CE  
CD

Starszy Specjalista  
ds. Efektywności Eksploatacji  
  
**CE**  
Paweł Korzeniewski

**Veolia Energia Łódź S.A.**

ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź  
Kapitał zakładowy: 150 000 000 zł, w całości wpłacony | NIP 728-00-18-564 | REGON 470791581  
KRS 0000041013, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
Konto: 05 1940 1210 0103 0810 0010 0000  
Centrala: tel. +48 42 675 50 00, Zarząd: tel. +48 42 675 51 16, e-mail: [veolialodz@veolia.com](mailto:veolialodz@veolia.com)